

План выполнения предписания
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности
 (предписание № 2-18-1226\1/1),
 в ГБДОУ д/с № 101 компенсирующего вида
 Московского района Санкт-Петербурга.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Предполагаемый срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Разработка специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности для ГБДОУ д/с № 101 компенсирующего вида Московского района СПб	Март 2014 г.	выполнено
2	Поэтапное выполнение мероприятий, предложенных в СТУ, разработанных ООО «Корпорация GSC»	2014-2017 г.г.	
3	Перенос отопительного оборудования на высоту 2,2 м от поверхности площадки лестницы.	Июль 2014 г.	выполнено
4	Демонтаж помещения кладовой под лестничным маршем	Июль 2014 г.	выполнено
5	Ремонт АПС	Октябрь 2014 г.	выполнено
6	Установка и сопряжение каналообразующего оборудования	Июнь 2014 г.	выполнено
7	Установка самосрабатывающих порошковых огнетушителей, пиростикеров	Май 2014 г.	выполнено
8	Зарядка огнетушителей	Май 2014 г.	выполнено
9	Обучение ответственного мерам пожарной безопасности	Апрель 2014 г.	выполнено

Сумма затраченная на выполнение требований по пожарной безопасности
 704 860руб.

21.10.2014 г.

Заведующий ГБДОУ д/с № 101:

Н.П. Мамадшоева

